



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW102

样品名称:

聚合物抗裂砂浆

Sample Name

委托单位: 北京美辰伟业新型建材有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW102

1 5-10-2/1	10.). 201002AW102	- 第	贝 共 2 贝			
样品名称	聚合物抗裂砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	商标	379			
生产单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	等级	認為			
生产日期	超超超超超	样品编号	認絕			
来样日期	2016年02月01日	规格型号	干粉型			
样品数量	10kg	样品状态	粉状, 无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、耐水) 2. 柔韧性					
检验结论	*经检验, 送检样品的拉伸粘接强柔韧性的检验结果符合标准 JG 149-200	D3 中抹面胶浆的拉 机 期: 2016 年 93	技术指标要求。* 月 08 田			
各注。())	注:(此处室句)					
14-24	11000110011000110001100011000110001100011000110001100011000110000	the state	200			

批

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW102

第2页共2页

THE RESERVE					
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
1 (与用	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	るなる
	板)/MPa		≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.8	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024