



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW006

样品名称: 岩棉板

Sample Name

委托单位: 河北金旗耐火保温材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150000333004

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW006

第1页 共2页

样品名称	岩棉板	检验类别	委托检验
委托单位	河北金旗耐火保温材料有限 公司	商 标	金旗
生产单位	河北金旗耐火保温材料有限 公司	等 级	A 级
生产日期	2016 年 01 月 24 日	样品编号	——
来样日期	2016 年 02 月 25 日	规格型号	1000mm×600mm×50mm
样品数量	1 组	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB/T 11835-2007 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》		
检验项目	1. 密度 2. 导热系数 3. 燃烧性能 4. 憎水率		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的密度、导热系数、燃烧性能、憎水率的检验结果符合标准 GB/T 11835-2007 中密度为 (101~160) kg/m³ 板的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 03 月 02 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

张策

审 核:

张帆

编 制:

孙士杰

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW006

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 [密度为(101~ 160) kg/m ³ 板]	检验结果	单项结论
1	密度, kg/m ³	101~160	145	合格
2	导热系数 (平均温度 70 ⁺⁵ ₀ °C), W/(m·K)	≤0.043	0.038 (平均温度 70.00°C)	合格
3	燃烧性能	不燃材料	不燃材料 (A ₁ 级)	符合
4	憎水率, %	≥98.0	98.2	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry