



150002233084



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC189

DMTC

样品名称: 水包水多彩涂料

Sample Name

受检单位: 唐山市思远涂料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC189

第 1 页 共 2 页

产品名称	水包水多彩涂料	检验类别	抽样检验
受检单位	唐山市思远涂料有限公司	生产日期	2016 年 02 月 05 日
生产单位	唐山市思远涂料有限公司	规格型号	—
抽样地点	公司仓库	商 标	思远
抽 样 人	孙士杰 陈嘉宇	等 级	合格
抽样日期	2016 年 03 月 10 日	抽样数量	20kg
样品状态	液态	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	HG/T 4343-2012 《水性多彩建筑涂料》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 热贮存稳定性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 复合涂层 (涂膜外观、耐碱性、耐水性、耐洗刷性)		
检验结论	*经检验, 抽检样品的容器中状态、热贮存稳定性、低温稳定性、干燥时间、复合涂层 (涂膜外观、耐碱性、耐水性、耐洗刷性) 的检验结果符合标准 HG/T 4343-2012 中外用水性多彩建筑涂料 (非弹性) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 04 月 25 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC189

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 外用水性多彩 建筑涂料（非弹性）	检验结果	单项结论
1	容器中状态		正常	正常	符合
2	热贮存稳定性		通过	通过	符合
3	低温稳定性		不变质	不变质	符合
4	干燥时间（表干）/h		≤4	1.5	合格
5	复合 涂层	涂膜外观	涂膜外观正常，与商定的标样相比，颜色、花纹等无明显差异	涂膜外观正常，与商定的标样相比，颜色、花纹等无明显差异	符合
		耐碱性（48h）	无异常	无异常	符合
		耐水性（96h）	无异常	无异常	符合
		耐洗刷性/次	≥2000	2000	合格
(以下空白)					
备注：（此处空白）					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024

