

检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201603DW154

样品名称:	品名称: 外墙涂料			
Sample Name				
委托单位: Client	北京双宏兴达涂料厂			
检验类别: Test Type	多数形态。 美托检验			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603DW154

第1页 共2页

			200		
样品名称	外墙涂料	检验类别	委托检验		
委托单位	北京双宏兴达涂料厂	商标	双宏兴达		
生产单位	北京双宏兴达涂料厂	等级			
生产日期		样品编号	STATE OF THE STATE		
来样日期	2016年03月21日	规格型号	833		
样品数量	5kg 5 1 2 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	样品状态	液态		
检验依据	GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》 GB 24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》				
检验项目	1.容器中状态 2.施工性 3.低温稳定性 4.干燥时间 5.涂膜外观 6.对比率 7.耐碱性 8.耐洗刷性 9.涂层耐温变性 10.耐水性 11.耐沾污性 12.耐人工气候老化性 13.挥发性有机化合物(VOC)含量				
检验结论	*经检验,送检样品的容器中状态、涂膜外观、对比率、耐碱性、耐洗刷的污性、耐人工气候老化性的检验结果符等品的技术指标要求;挥发性有机化合准 GB 24408-2009 中水性外墙涂料-面流签发[会标准 GB/T 97 合标准 GB/T 97 分物(VOC)含量的 体的技术指标要。 日期: 2016 年	生、耐水性、耐沾 55-2014 中面漆一 约检验结果符合标 表现		

备注:(此处空白)

制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603DW154

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (面漆一等品)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀 状态	无硬块,搅拌后呈均 匀状态	合格
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	合格
3	低温稳定性	不变质	不变质	合格
4	干燥时间(表干), h	TAY \$ 27 € 1 F	0.8	合格
5	涂膜外观	一 企業 山土	正常工	合格
6	对比率 (白色和浅色)	≥0.90	0.90	合格
7	耐碱性 (48h)	无异常	无异常	合格
8	耐洗刷性(2000次)	漆膜未损坏	漆膜未损坏	符合
9	涂层耐温变性 (3次循环)	无异常	元异常	合格
10	耐水性 (96h)	无异常	无异常	合格
	耐沾污性 (白色和浅色),%	15 €15	14114	合格
12	耐人工气候老化性	400h 不起泡、不剥落、 无裂纹, 粉化≤1级, 变色≤2级	400h 不起泡、不剥落、无裂纹、粉化 1级,变色 2级	合格
13	挥发性有机化合 物(VOC)含量/ (g/L)	€150	未检出	合格

电话: 010-51164723