



20120030000

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW124

QW124

样品名称: 蒸压砂加气混凝土砌块

Sample Name

委托单位: 北京博锐新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QWTC



2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW124

第 1 页 共 2 页

样品名称	蒸压砂加气混凝土砌块	检验类别	委托检验
委托单位	北京博锐新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京博锐新型建材有限公司	等 级	B06 A5.0 优等品
生产日期	2015 年 01 月	样品编号	—
来样日期	2015 年 03 月 03 日	规格型号	B06 A5.0
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》		
检验项目	1. 干密度 2. 立方体抗压强度 3. 导热系数		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干密度、导热系数的检验结果符合标准 GB 11968-2006 中 B06 级-优等品的技术指标要求; 立方体抗压强度的检验结果符合标准 GB 11968-2006 中 A5.0 级的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)	<p>签发日期: 2015 年 03 月 26 日 (检验测试章)</p>		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
The Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW124

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (B06 级-优等品)		检验结果		单项 结论
1	干密度/ (kg/m ³)	≤600		599		合格
2	立方体抗压强度/MPa (A5.0 级)	平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格
		≥5.0	≥4.0	5.1	4.6	
3	导热系数(干态)/[W/(m·k)]	≤0.16		0.16 (平均温度: 25.00℃)		合格
(以下空白)						
备注: (此处空白)						