

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW206

CONCRETE

样品名称: 混凝土试块

Sample Name

委托单位: 中国建筑第五工程局设备安装有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW206

第 1 页 共 2 页

样品名称	混凝土试块	检验类别	委托检验
委托单位	中国建筑第五工程局设备安装有限公司	商 标	—
生产单位	北京福郁华混凝土有限公司	等 级	C35
生产日期	2015 年 02 月 12 日 09 时 35 分	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 17 日	规格型号	100mm×100mm×100mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 50081-2002 《普通混凝土力学性能试验方法标准》		
检验项目	1. 抗压强度		
检验结论	<p>*依据标准 GB/T 50081-2002 规定的试验方法进行检验, 送检样品的抗压强度的检验结果见第 2 页。*</p> <p>签发日期: 2015 年 04 月 20 日 (检验测试章)</p>		
备注:	<p>(1) 工程名称: 北京用友分销管理软件基地 1 号建筑组团培训中心主体结构工程;</p> <p>(2) 楼 号: E、F 楼;</p> <p>(3) 部 位: 一、二层轴 E-8/E-F 柱子, 一、二层轴 E-8/E-E 柱子, 一、二层轴 E-8/E-D 柱子, 一层 F-2/F-E 轴柱子。</p>		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW206

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	抗压强度/MPa	—	38.0	—
(以下空白)				
备注：检验日期：2015 年 04 月 17 日。				

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话：010-51164723

邮编：100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry