



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW310

201502AW310

样品名称: 水泥基自流平

Sample Name

委托单位: 北京昊盛达建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QBTC





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW310

第 1 页 共 2 页

样品名称	水泥基自流平	检验类别	委托检验
委托单位	北京昊盛达建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京昊盛达建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 02 月 26 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JC/T 985-2005 《地面用水泥基自流平砂浆》		
检验项目	1. 流动度 (初始流动度)    2. 24h 抗压强度    3. 24h 抗折强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的流动度 (初始流动度)、24h 抗压强度、24h 抗折强度的检验结果符合标准 JC/T 985-2005 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 04 月 03 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW310

第 2 页 共 2 页

序号		检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	流动度/mm	初始流动度		$\geq 130$	142	合格
2	24h 抗压强度/MPa			$\geq 6.0$	8.0	合格
3	24h 抗折强度/MPa			$\geq 2.0$	2.8	合格
(以下空白)						
备注：配比：粉：水=1：0.26。						



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry