

存档



2012003084M

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW182

CHAFFWALL

样品名称: チャフウォール(Chaffwall)  
Sample Name

委托单位: 长春市达尔罕经贸有限公司  
Client

检验类别: 委托检验  
Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW182

第 1 页 共 3 页

样品名称	チャフウォール(Chaffwall)	检验类别	委托检验
委托单位	长春市达尔罕经贸有限公司	商 标	查普沃尔
生产单位	株式会社 チャフローズコーポレーション (Chafflose Corporation Co.,Ltd)	等 级	—
生产日期	2015 年 06 月	样品编号	CDEH-100-091
来样日期	2015 年 07 月 30 日	规格型号	—
样品数量	2.5kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 1074-2008《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》 GB 18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》		
检验项目	1. 甲醛净化效率      2. 甲醛净化效果持久性 3. 挥发性有机化合物含量 (VOC)      4. 游离甲醛 5. 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 6. 可溶性重金属 (铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg)		
检验结论	*经检验, 送检样品的甲醛净化效率, 甲醛净化效果持久性的检验结果符合标准 JC/T 1074-2008 中“Ⅰ类材料”的技术指标要求; 挥发性有机化合物含量 (VOC), 游离甲醛, 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和, 可溶性重金属 (铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg) 的检验结果符合标准 GB 18582-2008 中“水性墙面腻子”的技术指标要求。*		
备注: 生产批号: CDEH-100-091。		签发日期: 2015 年 09 月 23 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW182

第 2 页 共 3 页

样品类型		I 类材料		
样品涂刷量 (样品量)		170g/m <sup>2</sup>		
开灯时间		—		
试验条件		温度 (20±2)℃, 相对湿度 (50±10)%		
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛净化效率 (%)	≥ 75	81.1	合格
2	甲醛净化效果持久性 (%)	≥ 60	64.9	合格
(下页续)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW182

第3页 共3页

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
3	挥发性有机化合物含量 (VOC) / g/kg	≤15	未检出	合格
4	游离甲醛 /mg/kg	≤100	未检出	合格
5	苯、甲苯、乙苯、 二甲苯总和 /mg/kg	≤300	未检出	合格
6	可溶性 重金属 /mg/kg	铅 Pb	2.8	合格
		镉 Cd	未检出	合格
		铬 Cr	2.8	合格
		汞 Hg	未检出	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry