



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW278

样品名称: 抹灰砂浆

Sample Name

委托单位: 北京康瑞特建材加工厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW278

第 1 页 共 2 页

样品名称	抹灰砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京康瑞特建材加工厂	商 标	京砼达
生产单位	北京康瑞特建材加工厂	等 级	DPM10
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2013 年 03 月 28 日	规格型号	DPM10
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JG/T 230-2007 《预拌砂浆》		
检验项目	1. 强度等级 2. 14d 拉伸粘结强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的强度等级、14d 拉伸粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 230-2007 中 M10 干混抹灰砂浆的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2013 年 05 月 16 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW278

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (M10 干混抹灰砂浆)	检验结果	单项结论
1	强度等级/MPa	M10	11.0	合格
2	14d 拉伸粘结强度/ MPa	≥ 0.20	0.31	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1:0.13。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry