

存档



150002283094

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC010

DMTC

样品名称: 蒸压加气混凝土砌块

Sample Name

受检单位: 唐山市丰润区润达建材制品有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心  
The National Building Material Industry Research Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
150002283054

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC010

第 1 页 共 2 页

产品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	抽样检验
受检单位	唐山市丰润区润达建材制品有限公司	生产日期	——
生产单位	唐山市丰润区润达建材制品有限公司	规格型号	——
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 孙士杰	等 级	B07 级
抽样日期	2016 年 01 月 07 日	抽样数量	6 块
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	10000 块
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB 11968-2006 《蒸压加气混凝土砌块》		
检验项目	1. 干密度 2. 立方体抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的干密度的检验结果符合标准 GB 11968-2006 中 B07 级-合格品的技术指标要求; 立方体抗压强度的检验结果符合标准 GB 11968-2006 中 A5.0 级的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 02 月 24 日 (检验测试章)</p>		
备注: 抽样尺寸: 600 mm×240 mm×200mm。			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC010

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (B07 级-合格品)		检验结果		单项 结论
1	干密度/ (kg/m <sup>3</sup> )	≤725		720		合格
2	立方体抗压强度/MPa (A5.0 级)	平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格
		≥5.0	≥4.0	5.6	5.5	
(以下空白)						
备注: (此处空白)						