



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AC122

201508AC122

样品名称: 聚合物粘结砂浆

Sample Name

受检单位: 北京宏翔盛世达科技发展有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AC122

第 1 页 共 2 页

产品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	型式检验
受检单位	北京宏翔盛世达科技发展有限公司	生产日期	—
生产单位	北京宏翔盛世达科技发展有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	宏盛达
抽 样 人	王明轩 张攀	等 级	—
抽样日期	2015 年 08 月 06 日	抽样数量	10kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘结强度(与保温板) 3. 可操作时间		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混保温板粘结砂浆 XPS (挤塑聚苯板) 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 09 月 15 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AC122

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 干混保温板粘 结砂浆 XPS (挤 塑聚苯板)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度/MPa (与水泥砂浆)	常温 常态	≥ 0.60	0.87	合格
		耐水	≥ 0.40	0.74	合格
2	拉伸粘结强度/MPa (与保温板)	常温 常态	≥ 0.20	0.23	合格
		耐水	≥ 0.20	0.21	合格
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格
(以下空白)					
备注: (1) 配比: 粉: 水=4:1; (2) 挤塑聚苯板 (XPS) 密度 32kg/m^3 。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry