



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW010



样品名称: 耐磨地坪材料

Sample Name

委托单位: 北京盛世超澜地坪装饰工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

GMTC



2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW010

第 1 页 共 2 页

样品名称	耐磨地坪材料	检验类别	委托检验
委托单位	北京盛世超澜地坪装饰工程有限公司	商 标	—
生产单位	北京盛世超澜地坪装饰工程有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 05 月 25 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 05 月 26 日	规格型号	II 型
样品数量	37kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	JC/T 906-2002 《混凝土地面用水泥基耐磨材料》		
检验项目	1. 外观 2. 骨料含量 3. 抗折强度 (28d) 4. 抗压强度 (28d) 5. 耐磨度比 6. 表面强度 (压痕直径)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的外观、抗折强度 (28d)、抗压强度 (28d)、耐磨度比、表面强度 (压痕直径) 的检验结果符合标准 JC/T 906-2002 中 I 型的技术指标要求; 骨料含量的检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 11 月 18 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW010

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (II 型)	检验结果	单项结论
1	外观	均匀、无结块	均匀、无结块	合格
2	骨料含量 (80 μ m 筛余), %	—	66	—
3	抗折强度 (28d), MPa	≥ 13.5	13.8	合格
4	抗压强度 (28d), MPa	≥ 90.0	90.5	合格
5	耐磨度比, %	≥ 350	357	合格
6	表面强度 (压痕直径), mm	≤ 3.10	2.92	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.12。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024