



2012003084M



2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW121

样品名称: 高效型柔性瓷砖粘结剂

Sample Name

委托单位: 东莞远东干浆制品有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW121

第 1 页 共 2 页

样品名称	高效型柔性瓷砖粘结剂	检验类别	委托检验
委托单位	东莞远东干浆制品有限公司	商 标	——
生产单位	东莞远东干浆制品有限公司	等 级	——
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2013 年 04 月 07 日	规格型号	TA313 C1T 型
样品数量	5kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》		
检验项目	1. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度 2. 拉伸胶粘原强度 3. 浸水后的拉伸胶粘强度 4. 热老化后的拉伸胶粘强度 5. 冻融循环后的拉伸胶粘强度 6. 滑移		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通胶粘剂 C1T 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2013 年 05 月 13 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW121

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (普通胶粘剂 C1T 型)	检验结果	单项结论
1	晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度/MPa	$\geq 0.5$	1.0	合格
2	拉伸胶粘原强度/MPa	$\geq 0.5$	1.3	合格
3	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	$\geq 0.5$	0.7	合格
4	热老化后的 拉伸胶粘强度/MPa	$\geq 0.5$	0.6	合格
5	冻融循环后的 拉伸胶粘强度/MPa	$\geq 0.5$	0.6	合格
6	滑移/mm	$\leq 0.5$	0.1	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1:0.25。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry