



150002283084



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201601BC262

样品名称: 水性多彩涂料

Sample Name

受检单位: 河北勤达建材科技有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry

OMTC



150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC262

第 1 页 共 2 页

产品名称	水性多彩涂料	检验类别	型式检验
受检单位	河北勤达建材科技有限公司	生产日期	—
生产单位	河北勤达建材科技有限公司	规格型号	—
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	苏亮 陈嘉宇	等 级	—
抽样日期	2016 年 01 月 27 日	抽样数量	20kg
样品状态	液态	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	HG/T 4343-2012 《水性多彩建筑涂料》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 热贮存稳定性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 复合涂层		
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准 HG/T 4343-2012 中外用水性多彩建筑涂料(弹性)的技术指标要求。*		
备注:(此处空白)		签发日期: 2016 年 03 月 25 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technology Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC262

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 外用水性多彩 建筑涂料 (弹性)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	正常	正常	符合
2	热贮存稳定性	通过	通过	符合
3	低温稳定性	不变质	不变质	符合
4	干燥时间 (表干) /h	≤ 4	0.8	合格
5	涂膜外观	涂膜外观正常, 与商定的标样相比, 颜色、花纹等无明显差异	涂膜外观正常, 与商定的标样相比, 颜色、花纹等无明显差异	符合
	耐碱性 (48h)	无异常	无异常	符合
	耐水性 (96h)	无异常	无异常	符合
	耐洗刷性/次	≥ 2000	2000	合格
	耐沾污性/级	≤ 2	2	合格
	耐人工气候老化	1000h 不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化、无明显变色、无明显失光	1000h 不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化、无变色、无失光	符合
	耐湿冷热循环性 (5 次)	无异常	无异常	符合
	耐酸雨性 (48h)	无异常	无异常	符合
	覆盖裂缝能力 (标准状态)/mm	≥ 0.5	0.5	合格
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

