



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW146

样品名称: 聚合物水泥防水涂料

Sample Name

委托单位: 北京天通顺达建筑工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW146

第 1 页 共 3 页

样品名称	聚合物水泥防水涂料	检验类别	委托检验
委托单位	北京天通顺达建筑工程有限公司	商 标	—
生产单位	北京华正永泰科技发展有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 02 月 28 日	规格型号	JS(I 型)
样品数量	粉料 10kg; 液料 7kg	样品状态	粉料+液料
检验依据	GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》		
检验项目	1. 固体含量 2. 拉伸强度 3. 断裂伸长率 4. 不透水性 5. 外观 6. 粘结强度 7. 低温柔性		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 23445-2009 中 I 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2014 年 04 月 08 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW146

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论
1	固体含量/%		≥70	80	合格
2	拉伸强度	无处理/MPa	≥1.2	1.4	合格
		加热处理后保持率/%	≥80	107	合格
		碱处理后保持率/%	≥60	86	合格
		浸水处理后保持率/%	≥60	93	合格
		紫外线处理后保持率/%	≥80	105	合格
3	断裂伸长率	无处理/%	≥200	285	合格
		加热处理/%	≥150	190	合格
		碱处理/%	≥150	210	合格
		浸水处理/%	≥150	235	合格
		紫外线处理/%	≥150	200	合格
4	不透水性(0.3MPa, 30min)		不透水	不透水	符合
5	外观		液体组分无杂质、无凝胶；固体组分无杂质、无结块	液体组分无杂质、无凝胶；固体组分无杂质、无结块	符合
备注：（此处空白）					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW146

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论
6	粘 结 强 度	无处理/MPa	≥0.5	0.8	合格
		潮湿基层/MPa	≥0.5	0.7	合格
		碱处理/MPa	≥0.5	0.7	合格
		浸水处理/MPa	≥0.5	0.7	合格
7	低温柔性 (Φ10mm 棒)		-10℃ 无裂纹	-10℃ 无裂纹	合格
(以下空白)					
备注：配比：粉：液=10：7。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

