



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW311

201503AW311

样品名称: 混凝土彩砖

Sample Name

委托单位: 北京鑫宸建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Material Industry





2012083084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW311

第 1 页 共 2 页

样品名称	混凝土彩砖	检验类别	委托检验
委托单位	北京鑫宸建筑装饰工程有限公司	商 标	—
生产单位	北京鑫宸建筑装饰工程有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 03 月 19 日	规格型号	200mm×200mm×60mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 28635-2012 《混凝土路面砖》		
检验项目	1. 抗压强度 2. 抗折强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的抗压强度的检验结果符合标准 GB 28635-2012 中抗压强度等级 C<sub>40</sub> 的技术指标要求; 抗折强度的检验结果符合标准 GB 28635-2012 中抗折强度等级 C<sub>40</sub> 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 03 月 30 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW311

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
		平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	
1	抗压强度/MPa (抗压强度等级 C <sub>c</sub> 40)					合格
		≥40.0	≥35.0	43.0	41.1	
2	抗折强度/MPa (抗折强度等级 C <sub>f</sub> 4.0)					合格
		≥4.00	≥3.20	4.31	4.00	
(以下空白)						
备注: (此处空白)						



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Material Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024