



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC214

201507AC214

样品名称: 瓷砖粘结剂

Sample Name

受检单位: 北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC214

第 1 页 共 2 页

产品名称	瓷砖粘结剂	检验类别	抽样检验
受检单位	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	生产日期	——
生产单位	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 陈嘉宇	等 级	——
抽样日期	2015 年 07 月 31 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》		
检验项目	1. 物理性能(拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度)		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的物理性能(拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度)的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂(C1)的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 09 月 10 日 (检验测试章)</p>		
备注:	( 此处空白 )		

批 准:

审 核:

编 制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC214

第 2 页 共 2 页

序号		检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂 (C1) ]	检验结果	单项结论
1	物理性能	拉伸胶粘原强度 /MPa	$\geq 0.5$	0.8	合格
		浸水后的拉伸胶 粘强度/MPa	$\geq 0.5$	0.5	合格
(以下空白)					
备注：配比：粉：水=4：1。					



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024