



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509DW147

201509DW147

样品名称: 硅藻泥
Sample Name

委托单位: 江西省鼎诚环保科技有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Inspection and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509DW147

第 1 页 共 2 页

样品名称	硅藻泥	检验类别	委托检验
委托单位	江西省鼎诚环保科技有限公司	商 标	—
生产单位	江西省鼎诚环保科技有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 09 月 23 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 09 月 28 日	规格型号	—
样品数量	3kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 2177-2013 《硅藻泥装饰壁材》		
检验项目	1. 甲醛净化性能		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的甲醛净化性能的检验结果符合标准 JC/T 2177-2013 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 11 月 05 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center for Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509DW147

第 2 页 共 2 页

样品类型		—		
样品涂刷量 (样品量)		1kg/m ²		
开灯时间		48h		
试验条件		温度 (20±2)℃, 相对湿度 (50±10)%		
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛净化性能 (%)	≥80	82.8	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

