



2012003084M



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC206



样品名称: 单组份聚氨酯胶粘剂

Sample Name

受检单位: 山东天地大建材科技有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC





2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC206

第 1 页 共 2 页

产品名称	单组份聚氨酯胶粘剂	检验类别	抽样检验
受检单位	山东天地大建材科技有限公司	生产日期	2014 年 12 月
生产单位	山东天地大建材科技有限公司	规格型号	—
抽样地点	天地大仓库	商 标	TDD
抽 样 人	王明轩 张攀	等 级	—
抽样日期	2015 年 01 月 14 日	抽样数量	20kg
样品状态	液状, 无分层	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T 2084-2011 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用砂浆》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (与硅酸钙板) 2. 拉伸粘结强度 (与石墨聚苯板) 3. 可操作时间		
检验结论	*依据标准 JC/T 2084-2011 规定的试验方法进行检验, 抽检样品的拉伸粘结强度 (与硅酸钙板)、拉伸粘结强度 (与石墨聚苯板)、可操作时间的检验结果见第 2 页。*		
备注: 产品批号: 201412。		签发日期: 2015 年 03 月 31 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心


China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC206

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (粘结砂浆)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度 (与硅酸钙板) /MPa	标准试 验条件	——	0.92	——
		浸水后	——	0.80	——
2	拉伸粘结强度 (与石墨聚苯板) /MPa	标准试 验条件		0.14, 破坏界面在 石墨聚苯板上	——
		浸水后	——	0.13, 破坏界面在 石墨聚苯板上	——
3	可操作时间/h		——	2.0	——
(以下空白)					
备注: (1) 石墨聚苯板密度: 20kg/m <sup>3</sup> ; (2) 硅酸钙板: 产品类别Ⅱ型。					