

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601DW002

201601DW002

样品名称: 硅藻泥

Sample Name

委托单位: 河北省廊坊市香满庭环保材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601DW002

第1页 共2页

样品名称	硅藻泥	检验类别	委托检验
委托单位	河北省廊坊市香满庭环保材料有限公司	商 标	泥老板
生产单位	河北省廊坊市香满庭环保材料有限公司	等 级	—
生产日期	2016年01月02日	样品编号	—
来样日期	2016年01月08日	规格型号	—
样品数量	1.5kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 2177-2013《硅藻泥装饰壁材》		
检验项目	1. 甲醛净化性能		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的甲醛净化性能的检验结果符合标准 JC/T 2177-2013 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2016年03月10日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601DW002

第 2 页 共 2 页

样品类型		—		
样品涂刷量 (样品量)		0.5kg/m ²		
开灯时间		48h		
试验条件		温度 (20±2)℃, 相对湿度 (50±10)%		
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛净化性能 (%)	≥80	82.4	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry