



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC188

DMTC

样品名称: 聚氨酯板

Sample Name

受检单位: 郑州泰玛仕建筑材料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC188

第 1 页 共 2 页

产品名称	聚氨酯板	检验类别	抽样检验
受检单位	郑州泰玛仕建筑材料有限公司	生产日期	——
生产单位	郑州泰玛仕建筑材料有限公司	规格型号	1200mm×600mm×50mm
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 张媛	等 级	——
抽样日期	2015 年 05 月 22 日	抽样数量	8 块
样品状态	板状, 外观完好	抽样基数	20m ³
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB 50404-2007 《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》		
检验项目	1. 密度 2. 导热系数 3. 压缩性能 4. 垂直于板面方向的抗拉强度		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的密度、导热系数、压缩性能、垂直于板面方向的抗拉强度的检验结果符合标准 GB/T 50404-2007 中外墙用硬泡聚氨酯板的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 08 月 10 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC188

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (外墙用硬泡 聚氨酯板)	检验结果	单项结论
1	密度 (kg/m^3)	≥ 35	41	合格
2	导热系数 [$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$]	≤ 0.024	0.023 (平均温 度 25.00°C)	合格
3	压缩性能 (形变 10%) (kPa)	≥ 150	180	合格
4	垂直于板面方向的抗拉强度 (MPa)	≥ 0.10 并且破坏 部位不得位于粘 结界面	0.11, 聚氨酯板 破坏	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CBMTC