



150002283084



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW121

GMTC

样品名称: 耐水腻子

Sample Name

委托单位: 高碑店寅伟建筑材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW121

第 1 页 共 2 页

样品名称	耐水腻子	检验类别	委托检验
委托单位	高碑店寅伟建筑材料有限公司	商 标	—
生产单位	高碑店寅伟建筑材料有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 10 月 13 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 11 月 06 日	规格型号	耐水型 25kg/袋
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间 (表干) 4. 初期干燥抗裂性 (3h) 5. 打磨性 6. 耐水性 7. 粘结强度		
检验结论	*经检验, 送检样品的容器中状态、施工性、干燥时间 (表干)、初期干燥抗裂性 (3h)、打磨性、耐水性、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T298-2010 中耐水型 (N) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 12 月 18 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:


 检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
 (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
 Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW121

第 2 页 共 2 页

GB 18587-2015 JAW121						第 2 页 共 2 页	
序号	检验项目		标准要求 [耐水型 (N)]	检验结果	单项结论		
1	容器中状态		无结块、均匀	无结块、均匀	符合		
2	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合		
3	干燥时间 (表干) /h	单道施工 厚度 $\leq 2\text{mm}$	≤ 2	1.5	合格		
4	初期干燥抗裂性 (3h)		无裂纹	无裂纹	符合		
5	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	符合		
6	耐水性		48h 无起泡、 开裂及明显掉粉	48h 无起泡、 开裂及掉粉	符合		
7	粘结强度, MPa	标准状态	> 0.50	0.72	合格		
		浸水后	> 0.30	0.55	合格		
(以下空白)							
备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.45; (2) pH 值=10。							



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024