



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW007

DMTC

样品名称: 贝壳粉生态环保涂料  
Sample Name

委托单位: 深圳市浩达环保科技有限公司  
Client

检验类别: 委托检验  
Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012093084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW007

第 1 页 共 2 页

样品名称	贝壳粉生态环保涂料	检验类别	委托检验
委托单位	深圳市浩达环保科技有限公司	商 标	浩沃
生产单位	深圳市浩达环保科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	0010
来样日期	2015 年 08 月 06 日	规格型号	HW010
样品数量	1kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 1074-2008《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》		
检验项目	1. 甲醛净化效率		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的甲醛净化效率的检验结果符合标准 JC/T1074-2008 中“1 类材料”的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 09 月 23 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	生产批号: 201507008A。		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW007

第 2 页 共 2 页

样品类型		I 类材料		
样品使用量		0.1kg		
开灯时间		48h		
试验条件		温度 (20±2)℃, 相对湿度 (50±10)%		
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛净化效率 (%)	≥75	82.1	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC