

存档



2012003084M



20120建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW161

DMTC

样品名称: 混凝土路面砖

Sample Name

委托单位: 三河市鑫达水泥制品厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW161

第 1 页 共 2 页

样品名称	混凝土路面砖	检验类别	委托检验
委托单位	三河市鑫达水泥制品厂	商 标	—
生产单位	三河市鑫达水泥制品厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2013 年 05 月 13 日	规格型号	(200×100×60)mm
样品数量	20 块	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 50081-2002 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 JC/T 446-2000 《混凝土路面砖》		
检验项目	1. 抗压强度 2. 抗折强度		
检验结论	<p>*依据标准 GB/T 50081-2002 规定的试验方法进行检验, 送检样品的抗压强度的检验结果符合标准 JC/T 446-2000 中抗压强度等级 C_c30 的技术指标要求; 依据标准 GB/T 50081-2002 规定的试验方法进行检验, 抗折强度的检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2013 年 05 月 28 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW161

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
		平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	
1	抗压强度, MPa (抗压强度等级 C _c 30)	≥ 30.0	≥ 25.0	34.5	32.5	合格
2	抗折强度, MPa	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	——
		——	——	3.7	3.2	
(以下空白)						
备注: (此处空白)						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC