



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC243

样品名称: 聚合物界面砂浆

Sample Name

受检单位: 北京市航天兴华装饰材料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC243

第 1 页 共 2 页

产品名称	聚合物界面砂浆	检验类别	抽样检验
受检单位	北京市航天兴华装饰材料有限公司	生产日期	2015 年 01 月
生产单位	北京市航天兴华装饰材料有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 张媛	等 级	——
抽样日期	2015 年 02 月 11 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》		
检验项目	1. 外观 2. 拉伸粘结强度 (未处理, 7d、未处理, 14d、浸水处理、热处理、冻融循环处理)		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的外观、拉伸粘结强度 (未处理, 7d、未处理, 14d、浸水处理、热处理、冻融循环处理) 的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 04 月 09 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC243

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论	
1	外观		均匀一致, 不应有结块	均匀一致, 无结块	符合	
2	拉伸粘 结强度 /MPa	未处 理	7d	≥ 0.4	0.5	合格
			14d	≥ 0.6	0.7	合格
		浸水处理		≥ 0.5	0.5	合格
		热处理		≥ 0.5	0.6	合格
		冻融循环处理		≥ 0.5	0.5	合格
(以下空白)						
备注: 配比: 粉: 水=4: 1。						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry