



2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201404BW013

样品名称: 外墙弹性涂料

Sample Name

委托单位: 北京市长阳精细化工厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404BW013

第 1 页 共 2 页

样品名称	外墙弹性涂料	检验类别	委托检验
委托单位	北京市长阳精细化工厂	商 标	京阳
生产单位	北京市长阳精细化工厂	等 级	—
生产日期	2014 年 03 月 20 日	样品编号	—
来样日期	2014 年 04 月 15 日	规格型号	—
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体
检验依据	JG/T 172-2005 《弹性建筑涂料》		
检验项目	1. 施工性 2. 涂膜外观 3. 对比率 4. 耐碱性 5. 耐水性 6. 耐沾污性 7. 拉伸强度 8. 断裂伸长率		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的施工性、涂膜外观、对比率、耐碱性、耐水性、耐沾污性、拉伸强度、断裂伸长率的检验结果符合标准 JG/T 172-2005 中外墙的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 05 月 27 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201404BW013

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (外墙)	检验结果	单项结论
1	施工性		施工无障碍	施工无障碍	符合
2	涂膜外观		正常	正常	符合
3	对比率 (白色或浅色)		≥0.90	0.90	合格
4	耐碱性		48h 无异常	48h 无异常	符合
5	耐水性		96h 无异常	96h 无异常	符合
6	耐沾污性(5次) (白色或浅色)/%		<30	24	合格
7	拉伸强度 (标准状态下)/MPa		≥1.0	1.2	合格
8	断裂伸 长率 /%	标准状态下	≥200	256	合格
		-10℃	≥40	73	合格
		热处理	≥100	139	合格
(以下空白)					
备注:(此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry