



2009003-08-10



(2009)建材质监认字(24)号



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AQ002

CMTC

样品名称: 聚氨酯外墙保温复合板

Sample Name

受检单位: 言信板业(苏州)有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



200900305410

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(2009)建材质监认字(24)号

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AQ002

第 1 页 共 2 页

产品名称	聚氨酯外培保温复合板	检验类别	抽样检验
受检单位	言信板业(苏州)有限公司	产品批号	—
生产单位	言信板业(苏州)有限公司	生产日期	2012年01月
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	陈嘉宇 苏亮	规格型号	—
抽样日期	2012年02月02日	抽样数量	16m ²
样品状态	粉状+板状+钉状+网状	抽样基数	1000 m ²
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外培外保温系统》		
检验项目	1. 聚氨酯外培保温复合板外观质量 2. 抗震性能		
检验结论	<p>*经检验,抽检样品的抗震性能的检验结果符合标准JG 158-2004中胶粉聚苯颗粒外培保温系统的技术指标要求;聚氨酯外培保温复合板外观质量检验结果见第2页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2012年 04月 05日</p> <p style="text-align: right;">(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AQ002

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	聚氨酯外墙保温复合板外观质量	——	无裂纹、分层	——
2	抗震性能	面砖及外保温系统无脱落	实际试件的加速度反应已达到并超过 8 度罕遇地震烈度的加速度指标; 每级振动试验后通过仔细观察, 未发现保温层与混凝土墙之间、保温层与瓷砖之间的粘接面及瓷砖外表面产生开裂或脱落; 故可判定本批聚氨酯外墙保温复合板系统的抗震性能合格。	——

抗震性能试样制备及试验过程:

抗震性能试样宽 1.0m, 高 1.0m, 数量 3 个。

基层墙体: 混凝土墙。

保温层: 粘结砂浆: 水=4:1, 刮抹粘结砂浆, 粘结聚氨酯外墙保温复合板。

锚固: 锚栓锚固。

保护层: 抗裂砂浆: 水=4:1, 涂抹抗裂砂浆+锚固热镀锌电焊网+抗裂砂浆。

饰面层: 涂抹瓷砖粘结砂浆 (瓷砖粘结砂浆: 水=1:0.23), 粘贴面砖。

备注: (1) 抗震性能试验外分包;

(2) 抗震性能养护龄期为 28 天。



说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): <http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com

