



201206308-01



# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC285



样品名称: 地面砂浆

Sample Name

受检单位: 北京立异创新科贸有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC





2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC285

第 1 页 共 2 页

产品名称	地面砂浆	检验类别	抽样检验
受检单位	北京立异创新科贸有限公司	生产日期	—
生产单位	北京立异创新科贸有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	王明轩 陈嘉宇	等 级	DS M15
抽样日期	2015 年 01 月 27 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 25181-2010 《预拌砂浆》		
检验项目	1. 保水率    2. 28d 抗压强度    3. 凝结时间		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的保水率、28d 抗压强度、凝结时间的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混地面砂浆 M15 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 03 月 22 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center for the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC285

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混地面砂浆 M15)	检验结果	单项结论
1	保水率/%	$\geq 88$	91	合格
2	28d 抗压强度/MPa	$\geq 15.0$	16.0	合格
3	凝结时间/h	3~9	4.8	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。				

