

存档



2009003084M



(2009)建材质监认字(24)号

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203AW135

样品名称: DWS 聚合物防水砂浆

Sample Name

委托单位: 北京德科振邦科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心



2009003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203AW135

第1页 共2页

样品名称	DWS 聚合物防水砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京德科振邦科技发展有限公司	商 标	—
生产单位	北京德科振邦科技发展有限公司	样品状态	粉状
生产日期	—	生产批号	—
来样日期	2012 年 03 月 20 日	样品编号	—
样品数量	20kg	规格型号	干粉型
检验依据	JC/T 984-2005 《聚合物水泥防水砂浆》		
检验项目	1. 抗渗压力 (28d) 2. 抗压强度 (28d) 3. 抗折强度 (28d) 4. 粘结强度 (28d) 5. 抗冻性		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的抗渗压力 (28d)、抗压强度 (28d)、抗折强度 (28d)、粘结强度 (28d)、抗冻性的检验结果符合标准 JC/T 984-2005 中干粉类的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2012 年 06 月 28 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203AW135

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	抗渗压力 (28d) /MPa	≥ 1.5	1.5	合格
2	抗压强度 (28d) /MPa	≥ 24.0	26.4	合格
3	抗折强度 (28d) /MPa	≥ 8.0	8.8	合格
4	粘结强度 (28d) /MPa	≥ 1.2	1.3	合格
5	抗冻性-冻融循环: (-15℃ ~ +20℃), 25 次	无开裂、剥落	无开裂、剥落	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.25.

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technic of Supervision and Research Center of the Building Materials Industry