

存档



2012003084M

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW153

201506AW153

样品名称: 发泡水泥保温板

Sample Name

委托单位: 临沂洪焕新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW153

第 1 页 共 2 页

样品名称	发泡水泥保温板	检验类别	委托检验
委托单位	临沂洪煥新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	临沂洪煥新型建材有限公司	等 级	II型
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 06 月 09 日	规格型号	600mm×300mm×50mm
样品数量	10 块	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JC/T 2200-2013 《水泥基泡沫保温板》 GB/T 10303-2001 《膨胀珍珠岩绝热制品》		
检验项目	1. 表观密度      2. 抗压强度      3. 导热系数      4. 质量含水率 5. 抗折强度		
检验结论	*经检验, 送检样品的表观密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能等级的检验结果符合标准 JC/T 2200-2013 中 II 型的技术指标要求; 依据标准 GB/T 10303-2001 规定的试验方法进行检验, 质量含水率、抗折强度的检验结果见第 2 页。*		
<div style="text-align: right;">           签发日期: 2015 年 08 月 05 日            (检验测试章)         </div>			
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW153

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (II型)	检验结果	单项结论
1	表观密度/( $\text{kg/m}^3$ )	$\leq 250$	200	合格
2	抗压强度/MPa	$\geq 0.40$	0.40	合格
3	导热系数[ $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ]	$\leq 0.065$	0.062(平均温度 25.00℃)	合格
4	质量含水率/%	—	3.7	—
5	抗折强度/MPa	—	0.14	—
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry