



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AC208

201506AC208

样品名称: 住宅厨房、卫生间排气道

Sample Name

受检单位: 重庆覃西建材有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AC208

第 1 页 共 2 页

产品名称	住宅厨房、卫生间排气道	检验类别	型式检验
受检单位	重庆覃西建材有限公司	生产日期	——
生产单位	重庆覃西建材有限公司	规格型号	400mm×500mm
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 张媛	等 级	——
抽样日期	2015 年 06 月 18 日	抽样数量	8 根
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	3000 根
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 194-2006 《住宅厨房、卫生间排气道》		
检验项目	1. 外观质量 2. 尺寸与形位允许偏差 3. 垂直承载力 4. 抗柔性冲击 5. 耐火极限		
检验结论	*经检验, 抽检样品的外观质量、尺寸与形位允许偏差、垂直承载力、抗柔性冲击、耐火极限的检验结果符合标准 JG/T 194-2006 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 06 月 25 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervision and Test Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AC208

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论	
1	外观质量		排气道制品的内外表面应平整,无麻面、蜂窝和孔洞;不允许有裂纹;端面应平整无飞边,且与管体外壁面相垂直	排气道制品的内外表面平整,无麻面、蜂窝和孔洞;无裂纹;端面平整无飞边,与管体外壁面相垂直	符合	
2	尺寸与形位允许偏差,mm	长度		0, -9	-3~0	合格
		横断面外廓公差	长边 A	+2, -4	-2~+1	合格
			短边 B	+2, -3	-1~+1	合格
		端面对角线差值		≤7	2	合格
		垂直度		≤7.5 (L: 400)	3.0	合格
平整度		≤7	2.8	合格		
3	垂直承载力, kN		≥90	120	合格	
4	抗柔性冲击 (使用 10kg 沙袋, 由 1m 高度自由下落, 同一位置冲击 5 次的条件下)		排气道制品不开裂	排气道制品无开裂	符合	
5	耐火极限, h		≥1.0	1.0	合格	
(以下空白)						
备注: 抽样长度尺寸: 3000mm。						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center for Building Materials Industry