



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506CW007

201506CW007

样品名称: 硅藻泥
Sample Name

委托单位: 郑州梦卓墙艺装饰材料有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

2012003084M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506CW007

第 1 页 共 2 页

样品名称	硅藻泥	检验类别	委托检验
委托单位	郑州梦卓墙艺装饰材料有限公司	商 标	梦卓
生产单位	郑州梦卓墙艺装饰材料有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 06 月 04 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 06 月 08 日	规格型号	—
样品数量	1kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 2177-2013 《硅藻泥装饰壁材》		
检验项目	1. 甲醛净化性能		
检验结论	<p>*经检验，送检样品的甲醛净化性能的检验结果符合标准 JC/T2177-2013 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 07 月 10 日</p> <p>(检验测试章)</p> <p>检验测试专用章</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

张权

审 核:

萧英

编 制:

萧英

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

MA7C

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506CW007

第 2 页 共 2 页

样品类型		—		
样品涂刷量 (样品量)		0.5kg/m ²		
开灯时间		48h		
试验条件		温度 (20±2)℃, 相对湿度 (50±10) %		
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛净化性能 (%)	≥80	81.8	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1:1。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024

