



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC191

DMTC

样品名称: 锚栓件

Sample Name

受检单位: 无锡市天丰涂装工程有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC191

第 1 页 共 2 页

产品名称	锚栓件	检验类别	型式检验
受检单位	无锡市天丰涂装工程有限公司	产品批号	——
生产单位	无锡市天丰涂装工程有限公司	生产日期	2013 年 01 月
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	陈嘉宇 苏亮	规格型号	——
抽样日期	2013 年 02 月 28 日	抽样数量	60 个
样品状态	钉状, 外观完好	抽样基数	10000 个
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 DGJ32/J 22-2006 《水泥基复合保温砂浆建筑保温系统技术规程》		
检验项目	1. 单个塑料锚栓抗拉承载力标准值 (C25 混凝土基层、砖砌体基层、蒸压类粉煤灰制品等新型墙体材料)		
检验结论	<p>*依据标准 JG 149-2003 规定的试验方法进行检验, 抽检样品的单个塑料锚栓抗拉承载力标准值 (C25 混凝土基层、砖砌体基层、蒸压类粉煤灰制品等新型墙体材料) 的检验结果符合标准 DGJ32/J 22-2006 中塑料锚栓的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2013 年 04 月 20 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC191

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (塑料锚栓)	检验结果	单项结论
1	单个塑料锚栓抗拉 承载力标准值/kN	C25 混凝土 基层	≥ 0.8	0.88	合格
		砖砌体基层	≥ 0.5	0.56	合格
		蒸压类粉煤 灰制品等新型墙体材料	≥ 0.3	0.41	合格

(以下空白)

备注: 有效锚固深度 50mm。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry