

存档



2012003084M

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW225



样品名称: GRC 线角

Sample Name

委托单位: 北京恒威雅尚建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW225

第 1 页 共 2 页

样品名称	GRC 线角	检验类别	委托检验
委托单位	北京恒威雅尚建筑装饰工程有限公司	商 标	恒威
生产单位	北京恒威雅尚建筑装饰工程有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 21 日	规格型号	—
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JC/T 940-2004 《玻璃纤维增强水泥 (GRC) 装饰制品》		
检验项目	1. 抗压强度 (面外) 2. 抗弯极限强度 3. 抗拉极限强度		
检验结论	*经检验, 送检样品的抗压强度 (面外)、抗弯极限强度、抗拉极限强度的检验结果符合标准 JC/T 940-2004 中预混工艺 (合格品) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 04 月 28 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW225

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 [预混工艺 (合格品)]	检验结果	单项结论
1	抗压强度 (面外), MPa	$\geq 40$	41	合格
2	抗弯极限强度, MPa	$\geq 8$	13	合格
3	抗拉极限强度, MPa	$\geq 3$	5	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

