



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW118

样品名称: 发泡水泥保温板

Sample Name

委托单位: 承德市国鑫建筑工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW118

第1页 共2页

样品名称	发泡水泥保温板	检验类别	委托检验
委托单位	承德市国鑫建筑工程有限公司	商 标	—
生产单位	承德市双滦区西地松山珍珠岩保温材料厂	等 级	—
生产日期	2014 年 08 月 16 日	样品编号	—
来样日期	2014 年 09 月 17 日	规格型号	II 型
样品数量	15 块	样品状态	块状
检验依据	JC/T 2200-2013《水泥基泡沫保温板》		
检验项目	1. 表观密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 4. 燃烧性能等级 5. 体积吸水率		
检验结论	*经检验, 送检样品的表观密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能等级、体积吸水率的检验结果符合标准 JC/T 2200-2013 中 II 型的技术指标要求。*		
		签发日期: 2014 年 10 月 14 日 (检验测试章)	
备注: 工程名称: 和润新城·畅园 1#、2#、3#、4#、5#楼及商业-A ₁ -A ₂ -A ₃ 。			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW118

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (II 型)	检验结果	单项结论
1	表观密度/(kg/m ³)	≤250	202	合格
2	抗压强度/MPa	≥0.40	0.42	合格
3	导热系数(干态) /[W/(m·K)]	≤0.065	0.059 (平均温度: 25.00°C)	合格
4	燃烧性能等级	A1 级	A1 级	合格
5	体积吸水率	≤10	9.2	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC