



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506DW109

201506DW109

样品名称: 抹灰砂浆

Sample Name

委托单位: 江苏中南建设产业集团有限责任公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center in the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506DW109

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|------|--|------|--------|
| 样品名称 | 抹灰砂浆 | 检验类别 | 委托检验 |
| 委托单位 | 江苏中南建设产业集团有限责任公司 | 商 标 | 津盾 |
| 生产单位 | 唐山津盾建材有限公司 | 等 级 | DP M10 |
| 生产日期 | 2015 年 06 月 02 日 | 样品编号 | — |
| 来样日期 | 2015 年 06 月 03 日 | 规格型号 | DP M10 |
| 样品数量 | 20kg | 样品状态 | 无结块粉状 |
| 检验依据 | GB/T 25181-2010《预拌砂浆》 | | |
| 检验项目 | 1. 保水率 2. 凝结时间 3. 14d 拉伸粘结强度 4. 28d 抗压强度 | | |
| 检验结论 | <p>*经检验, 送检样品的保水率、凝结时间、14d 拉伸粘结强度、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M10 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 07 月 10 日 (检验测试章)</p> | | |
| 备注: | (此处空白) | | |

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506DW109

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 (干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M10) | 检验结果 | 单项结论 |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|------|------|
| 1 | 保水率/% | ≥ 88 | 89 | 合格 |
| 2 | 凝结时间/h | 3~9 | 7.0 | 合格 |
| 3 | 14d 拉伸粘结强度/MPa | ≥ 0.20 | 0.28 | 合格 |
| 4 | 28d 抗压强度/MPa | ≥ 10.0 | 16.2 | 合格 |
| (以下空白) | | | | |
| 备注: 配比: 粉料: 水=1.0: 0.20。 | | | | |



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry