



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404CW042

DMTC

样品名称: 干式地暖模块

Sample Name

委托单位: 大连太阳屋装饰材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验检测专用章



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404CW042

第 1 页 共 2 页

样品名称	干式地暖模块	检验类别	委托检验
委托单位	大连太阳屋装饰材料有限公司	商 标	太阳屋
生产单位	大连太阳屋装饰材料有限公司	等 级	——
生产日期	2014 年 04 月 19 日	样品编号	——
来样日期	2014 年 04 月 30 日	规格型号	400 mm × 400 mm × 30 mm
样品数量	6 块	样品状态	块状
检验依据	GB18580-2001 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB18586-2001 《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》 GB/T10801.1-2002 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板》		
检验项目	1. 甲醛释放量 2. 挥发物 3. 可溶性重金属 4. 压缩强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的甲醛释放量的检验结果符合标准 GB18580-2001 中饰面人造板 E₁ 级的技术指标要求; 送检样品的挥发物、可溶性重金属的检验结果符合标准 GB18586-2001 中“非发泡类卷材地板-其他基材”的技术指标要求; 依据标准 GB/T10801.1-2002 规定的试验方法进行检验, 压缩强度的检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 06 月 18 日 (检验测试章)</p>		
备注:	生产批号: T20140419。		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404CW042

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛释放量 mg /L		≤ 1.5	0.7	合格
2	挥发物 g /m ²		≤ 10	1.8	合格
3	可溶性重金属 mg /m ²	铅 Pb	≤ 20	3.47	合格
		镉 Cd	≤ 20	0.20	合格
4	压缩强度 MPa		—	4.1	—
(以下空白)					
备注：（此处空白）					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024

