



2012003084M



# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508BW132

201508BW132

样品名称: 泡沫玻璃

Sample Name

委托单位: 廊坊新时代化工建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508BW132

第 1 页 共 2 页

样品名称	泡沫玻璃	检验类别	委托检验
委托单位	廊坊新时代化工建材有限公司	商 标	新时代
生产单位	廊坊新时代化工建材有限公司	等 级	合格品
生产日期		样品编号	160kg/m <sup>3</sup>
来样日期	2015 年 08 月 11 日	规格型号	—
样品数量	25 块	样品状态	块状
检验依据	JC/T 647-2014 《泡沫玻璃绝热制品》		
检验项目	1. 密度 2. 导热系数 3. 抗压强度 4. 抗折强度 5. 体积吸水率 6. 透湿系数 7. 燃烧性能		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的密度、导热系数、抗压强度、抗折强度、体积吸水率、透湿系数、燃烧性能的检验结果符合标准 JC/T 647-2014 中工业用泡沫玻璃制品(Ⅱ型)的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 09 月 16 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201508BW132

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 工业用泡沫玻璃 制品 (II型)	检验结果	单项结论
1	密度/(kg/m <sup>3</sup> )	141 ~ 160	159	合格
2	导热系数/[W/(m·K)]	≤ 0.058	0.058 (平均温度: 25.00℃)	合格
3	抗压强度/MPa	≥ 0.50	0.91	合格
4	抗折强度/MPa	≥ 0.50	0.57	合格
5	体积吸水率/%	≤ 0.5	0.4	合格
6	透湿系数/[ng/(Pa·s·m)]	≤ 0.050	0.034	合格
7	燃烧性能	不燃材料 A(A <sub>1</sub> )级	不燃材料 A(A <sub>1</sub> )级	符合
(以下空白)				
备注: (1) 透湿系数: 采用干燥剂法, 试样厚度 50mm, 温度 22℃, 湿度 55%; (2) 燃烧性能: 本试验结果只与制品的试样在特定试样条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry