



2012003084M



Q2012建材质监认字(24号)



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC015



样品名称: 聚合物粘结砂浆

Sample Name

受检单位: 北京宏翔盛世达科技发展有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC015

第 1 页 共 2 页

中心编号(N0.): 201405AC015		第 二 次 抽 检	
产品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	型式检验
受检单位	北京宏翔盛世达科技发展有限公司	生产日期	2014 年 03 月 05 日
生产单位	北京宏翔盛世达科技发展有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	宏盛达
抽 样 人	陈嘉宇 苏亮	等 级	——
抽样日期	2014 年 03 月 31 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 25181-2010 《预拌砂浆》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) 2. 拉伸粘结强度 (与保温板) 3. 可操作时间		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混保温板粘结砂浆 EPS (模塑聚苯板) 的技术指标要求。*		
签发日期: 2014 年 05 月 25 日 (检验测试章)			
备注: (此处空白)			

签发日期: 2014 年 05 月 25 日

(检验测试章)

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC015

第 2 页 共 2 页

中心编号(NO.): 201403AC012

序号	检验项目		标准要求 干混保温板粘 结砂浆 EPS (模 塑聚苯板)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度/MPa (与水泥砂浆)	常温 常态	≥ 0.60	0.83	合格
		耐水	≥ 0.40	0.66	合格
2	拉伸粘结强度/MPa (与保温板)	常温 常态	≥ 0.10	0.12	合格
		耐水	≥ 0.10	0.11	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格
(以下空白)					
备注: (1) 配比: 粉: 水=4:1; (2) 模塑聚苯板 (EPS) 密度 18kg/m³。					

