



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW107

201501AW107

样品名称: 胶粉聚苯颗粒保温砂浆

Sample Name

委托单位: 北京华丰红瑞科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW107

第 1 页 共 2 页

样品名称	胶粉聚苯颗粒保温砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京华丰红瑞科技发展有限公司	商 标	华丰红瑞
生产单位	北京华丰红瑞科技发展有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 01 月 04 日	规格型号	—
样品数量	粉料: 50kg; 聚苯颗粒: 5kg	样品状态	粉状, 无结块; 颗粒, 均匀
检验依据	JG/T 158-2013 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》		
检验项目	1. 干表观密度 2. 抗压强度 3. 导热系数		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干表观密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 JG/T 158-2013 中胶粉聚苯颗粒浆料(保温浆料)的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 03 月 05 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW107

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 胶粉聚苯颗粒浆料(保温浆料)	检验结果	单项结论
1	干表观密度/(kg/m^3)	180~250	248	合格
2	抗压强度/MPa	≥ 0.20	0.25	合格
3	导热系数/[$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$]	≤ 0.06	0.059 (平均温度 25.00℃)	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉料: 水: 聚苯颗粒=25kg: 35kg: 200L.

