

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408DW125G1

样品名称: 吊顶航空复合材料天花板 (GRP 天花板)

Sample Name

委托单位: 四川远鸣科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408DW125G1

第 1 页 共 2 页

样品名称	吊顶航空复合材料天花板(GRP 天花板)	检验类别	委托检验
委托单位	四川远鸣科技有限公司	商 标	—
生产单位	四川远鸣科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 08 月 19 日	规格型号	—
样品数量	2m ²	样品状态	板状
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 燃烧性能等级		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级 B₁ (B) 级的技术指标要求。</p>		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 09 月 04 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMT

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408DW125G1

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	燃烧 性能 B ₁ (B) 级	燃烧增长率指数 /(W/s)	≤120	18	合格
		火焰横向蔓延长度	<试样边缘	未达到试样边缘	符合
		600s 的总放热量 /MJ	≤7.5	4.6	合格
		60s 内焰尖高度 /mm	≤150	45	合格
		60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合
		氧指数值/%	≥30	42	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024