



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507BW151

工 业 干 混 砂 浆

样品名称: 质感漆

Sample Name

委托单位: 上海沪石新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012093084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507BW151

第 1 页 共 2 页

样品名称	质感漆	检验类别	委托检验
委托单位	上海沪石新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	上海沪石新型建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 07 月 10 日	规格型号	—
样品数量	3kg	样品状态	膏状
检验依据	JC/T 2079-2011《建筑用弹性质感涂层材料》		
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 耐水性 4. 耐碱性 5. 耐冲击性		
检验结论	*经检验,送检样品的初期干燥抗裂性、粘结强度(标准状态)、耐水性、耐碱性、耐冲击性的检验结果符合标准 JC/T 2079-2011 中 II 型的技术指标要求。*		
备注:(此处空白)		签发日期: 2015 年 08 月 25 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507BW151

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (II型)	检验结果	单项结论
1	初期干燥抗裂性(6h)	无裂纹	无裂纹	符合
2	粘结强度 (标准状态)/MPa	≥ 0.60	0.69	合格
3	耐水性(7d)	涂层无起鼓、开裂、剥落,允许 轻微变色	无起鼓、开裂、 剥落,无变色	符合
4	耐碱性(7d)	涂层无起鼓、开裂、剥落,允许 轻微变色	无起鼓、开裂、 剥落,无变色	符合
5	耐冲击性	无裂纹、剥落以 及明显变形	无裂纹、剥落、 无明显变形	符合
(以下空白)				
备注:(此处空白)				

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话:010-51164723

邮编:100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry