



150002233084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW002

样品名称: 岩棉板

Sample Name

委托单位: 河北昆鹏建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW002

第 1 页 共 2 页

样品名称	岩棉板	检验类别	委托检验
委托单位	河北昆鹏建材有限公司	商 标	—
生产单位	河北昆鹏建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 03 月 01 日	规格型号	1000mm×600mm×50mm
样品数量	20 块	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB/T 11835-2007 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》		
检验项目	1. 密度 2. 导热系数 3. 燃烧性能		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的密度、导热系数、燃烧性能的检验结果符合标准 GB/T 11835-2007 中密度为 (81~100) kg/m³ 板的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2016 年 03 月 14 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

段策

审 核:

张帆

编 制:

孙士杰

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Research and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW002

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 [密度为 (81~ 100) kg/m ³ 板]	检验结果	单项结论
1	密度, kg/m ³	81~100	82	合格
2	导热系数 (平均温度 70 ₀ ⁺⁵ °C), W/(m·K)	≤0.044	0.041 (平均温度 70.00 °C)	合格
3	燃烧性能	不燃材料	不燃材料 (A ₁ 级)	符合

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry