



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412DW004

201412DW004

样品名称: 锚栓

Sample Name

委托单位: 大厂回族自治县远洋嘉业保温建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412DW004

第 1 页 共 2 页

样品名称	锚栓	检验类别	委托检验
委托单位	大厂回族自治县远洋嘉业保温建材有限公司	商 标	远洋嘉业
生产单位	大厂回族自治县远洋嘉业保温建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 12 月 31 日	规格型号	φ8mm×120mm
样品数量	20 个	样品状态	钉状, 外观完好
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 单个锚栓抗拉承载力标准值 2. 单个锚栓对系统传热增加值		
检验结论	*经检验, 送检样品单个锚栓抗拉承载力标准值、单个锚栓对系统传热增加值的检验结果符合标准 JG 149-2003 中锚栓的技术指标要求。*		
备注:	(此处空白)		

签发日期: 2015 年 01 月 07 日

(检验测试章)

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412DW004

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (锚栓)	检验结果	单项结论
1	单个锚栓抗拉承载力 标准值/kN	≥ 0.30	0.75	合格
2	单个锚栓对系统传热 增加值/[W/(m ² ·K)]	≤ 0.004	0.004	合格
(以下空白)				
备注: 基材 C25 混凝土, 有效锚固深度 50mm。				



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024