



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201412AC155

DMTC

样品名称: 嵌缝填缝石膏

Sample Name

受检单位: 吉林卓居装饰材料有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AC155

第 1 页 共 2 页

产品名称	嵌缝填缝石膏	检验类别	型式检验
受检单位	吉林卓居装饰材料有限公司	生产日期	——
生产单位	吉林卓居装饰材料有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	——
抽样日期	2014 年 12 月 16 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T 2075-2011《嵌缝石膏》		
检验项目	1. 细度 2. 凝结时间 3. 施工性 4. 保水率 5. 抗拉强度 6. 打磨性 7. 抗裂性 8. 抗腐化性		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 2075-2011 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 03 月 10 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AC155

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	细度/%		≤ 1.0	0.4	合格
2	凝结时间/min	初凝	≥ 40	50	合格
		终凝	≤ 120	120	合格
3	施工性		刮抹无障碍、 不打卷	刮抹无障碍、 不打卷	符合
4	保水率/%		≥ 85	88	合格
5	抗拉强度/MPa		≥ 0.60	0.66	合格
6	打磨性/g		0.2~1.0	0.7	合格
7	抗裂性		无裂缝	无裂缝	符合
8	抗腐化性		无变色、无霉变、 无异味	无变色、无霉 变、无异味	符合
(以下空白)					
备注：配比：粉：水=1：0.6。					

