



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401CC025G1

DMTC

样品名称: 纯天然硅藻泥

Sample Name

受检单位: 吉林省上层上品装饰材料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

2012003084M

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401CC025G1

第 1 页 共 2 页

产品名称	纯天然硅藻泥	检验类别	抽样检验
受检单位	吉林省上层上品装饰材料有限公司	生产日期	2014 年 01 月 18 日
生产单位	吉林省上层上品装饰材料有限公司	规格型号	10kg/袋
抽样地点	工厂库房	商 标	上层上品
抽 样 人	任桂林 陈嘉宇	等 级	—
抽样日期	2014 年 01 月 25 日	抽样数量	10kg
样品状态	粉体	抽样基数	10t
抽样单位	建筑材料工业技术监督研究中心		
检验依据	JC/T1074-2008《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》		
检验项目	1. 甲醛净化效率 2. 甲苯净化效率		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的甲醛净化效率、甲苯净化效率的检验结果符合标准 JC/T1074-2008 中“Ⅰ类材料”的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 02 月 18 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	产品批号: 20140118。		

批 准:

*郭权*

审 核:

*萧英*

编 制:

*萧英*

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201401CC025G1

第 2 页 共 2 页

样品类型		I 类材料		
样品涂刷量(样品量)		1.5kg/m <sup>2</sup>		
开灯时间		48h		
试验条件		温度 (20 ± 2) °C, 相对湿度 (50 ± 10) %		
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛净化效率 (%)	≥ 75	85.7	合格
2	甲苯净化效率 (%)	≥ 35	49.2	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				