

存档



150002283084

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW227

样品名称: 焦渣

Sample Name

委托单位: 北京焕峰建筑工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW227

第 1 页 共 2 页

样品名称	焦渣	检验类别	委托检验
委托单位	北京焕峰建筑工程有限公司	商 标	—
生产单位	北京焕峰建筑工程有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 05 月 20 日	规格型号	—
样品数量	40kg	样品状态	颗粒状
检验依据	GB/T 17431.1-2010 《轻集料及其试验方法 第 1 部分：轻集料》		
检验项目	1. 颗粒级配 (5mm~25mm)      2. 密度等级      3. 筒压强度 4. 1h 吸水率		
检验结论	<p>*经检验，送检样品的颗粒级配、密度等级、筒压强度、1h 吸水率的检验结果符合标准 GB/T 17431.1-2010 中粗集料（连续粒级 5mm~25mm）、密度等级为 1000 的工业废渣轻集料的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2016 年 05 月 30 日 (检验测试章)</p>		
备注：(此处空白)			

批 准:

*郭权*

审 核:

*孙士杰*

编 制:

*孙士杰*

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话：010-51164723

邮编：100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW227

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 [粗集料(连续粒级 5mm~25mm)、密 度等级为 1000 的工 业废渣轻集料]	检验结果	单项结论
1	颗粒级配 (5mm~ 25mm)	37.5mm 方孔筛累 计筛余, %	0	合格
		31.5mm 方孔筛累 计筛余, %	0~5	合格
		26.5mm 方孔筛累 计筛余, %	0~10	合格
		16.0mm 方孔筛累 计筛余, %	30~70	合格
		4.75mm 方孔筛累 计筛余, %	90~100	合格
		2.36mm 方孔筛累 计筛余, %	95~100	合格
2	密度等级, kg/m <sup>3</sup>	堆积密度范围 >900, ≤1000	910	合格
3	筒压强度, MPa	≥1.5	1.5	合格
4	1h 吸水率, %	≤10	8	合格
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry