



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW148

DMTC

样品名称: 聚合物水泥防水砂浆

Sample Name

委托单位: 筑隆建材科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW148

第 1 页 共 2 页

样品名称	聚合物水泥防水砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	筑隆建材科技有限公司	商 标	筑隆
生产单位	筑隆建材科技有限公司	等 级	I 型
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 08 月 12 日	规格型号	干粉型
样品数量	25kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JC/T 984 -2011 《聚合物水泥防水砂浆》		
检验项目	1. 抗渗压力 (砂浆试件 28d) 2. 抗压强度 3. 抗折强度		
检验结论	*经检验, 送检样品的抗渗压力 (砂浆试件 28d)、抗压强度、抗折强度的检验结果符合标准 JC/T 984 -2011 中 I 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 10 月 12 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:


 检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
 (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
 Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW148

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
1	抗渗压力(砂浆试件 28d) /MPa	$\geq 1.5$	1.5	合格
2	抗压强度/MPa	$\geq 18.0$	19.6	合格
3	抗折强度/MPa	$\geq 6.0$	6.5	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=4: 1.				