



150002283084



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201511AC004



样品名称: 抹面胶浆

Sample Name

受检单位: 石家庄澳彤建筑材料有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CNMTCC



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AC004

第 1 页 共 2 页

产品名称	抹面胶浆	检验类别	型式检验
受检单位	石家庄澳彤建筑材料有限公司	生产日期	—
生产单位	石家庄澳彤建筑材料有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	陈嘉宇 王明轩	等 级	—
抽样日期	2015 年 11 月 18 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T 2084-2011 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用砂浆》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (与挤塑聚苯板) 2. 可操作时间 3. 横向变形 4. 初期干燥抗裂性 5. 吸水量 6. 抗冲击		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 2084-2011 中抹面砂浆的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 01 月 08 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:


 (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
 Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AC004

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (抹面砂浆)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度 (与挤塑聚苯板) /MPa	标准试验条件	≥ 0.20 0.22, 破坏界面在挤塑聚苯板上	合格
		浸水后	≥ 0.20 0.21, 破坏界面在挤塑聚苯板上	合格
		冻融循环后	≥ 0.20 0.20, 破坏界面在挤塑聚苯板上	合格
2	可操作时间/h	≥ 2	2.0	合格
3	横向变形/mm	≥ 2.0	2.2	合格
4	初期干燥抗裂性	无裂纹	无裂纹	符合
5	吸水量(浸水 24h) / (g/m ²)	≤ 1000	462	合格
6	抗冲击 (3J 重力势能)	无环形裂纹	无环形裂纹	符合
(以下空白)				
备注: (1) 配比: 粉: 水=4:1; (2) 挤塑板密度: 32kg/m ³ 。				



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024