



2012003084M



# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW147



样品名称: 耐酸碱网格布

Sample Name

委托单位: 北京北泡鸿都保温工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW147

第1页 共2页

样品名称	耐酸碱网格布	检验类别	委托检验
委托单位	北京北泡鸿都保温工程有限公司	商 标	—
生产单位	北京北泡鸿都保温工程有限公司	等 级	—
生产日期	2014年09月21日	样品编号	—
来样日期	2014年10月16日	规格型号	160g/m <sup>2</sup>
样品数量	5m <sup>2</sup>	样品状态	网状, 外观完好
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 3. 耐碱断裂强力保留率		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的单位面积质量、耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率的检验结果符合标准 JG 149-2003 中耐碱网布的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014年12月05日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW147

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (耐碱网布)	检验结果	单项结论
1	单位面积质量/(g/m <sup>2</sup> )		≥130	160	合格
2	耐碱断裂强力/ (N/50mm)	经向	≥750	1044	合格
		纬向	≥750	1158	合格
3	耐碱断裂强力保留率 /%	经向	≥50	68	合格
		纬向	≥50	70	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

